

**בדיקת טריהלומתאנים - 13/10/2013**

טריהלומתאנים	ברומופורם BRMS	כלורודיברומומתאן CDBS	דיכלורוברומומתאן DCBS	כלורופורם CHLS	חומר	<u>ירושלים</u>		
תקן 100 ממיקרוגרם לליטר	תקן 100 ממיקרוגרם לליטר	תקן 100 ממיקרוגרם לליטר	תקן 100 ממיקרוגרם לליטר	תקן 100 ממיקרוגרם לליטר	סוג	כתובת הנקודה	שכונה	מס' נקודת דיגום
סף כימות 1.0 מיקרוגרם לליטר	סף כימות 1.0 מיקרוגרם לליטר	סף כימות 0.40 מיקרוגרם לליטר	סף כימות 0.40 מיקרוגרם לליטר	סף כימות 1.0 מיקרוגרם לליטר				
18.5	17.7	0.8	0.4	1	קו כניסה	כיכר הולנד בדרך ליד ושם	בית וגן	101
12.5	11.7	0.8	0.4	1	קו כניסה	גבעת שאול מול תחנת דלק	גבעת שאול	102
44.9	43.7	1.2	0.4	1	בריכה	רח' בית וגן – חצר תחנה	בית וגן	201
34.9	33.8	1.1	0.4	1	בריכה	בריכת קריית מנחם – חצר	קריית מנחם	204
42.8	41.6	1.2	0.4	1	רשת	א.ד. גורדון 8	קריית היובל א	305
42.5	41.4	1.1	0.4	1	רשת	וורבורג 4	קריית היובל ב	306
12.7	11.9	0.8	0.4	1	רשת	הדישון מול 6	מלחה	320
9	8.1	0.9	0.4	1	רשת	מיס לנדאו 1	ג. משואה	321