

בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א – 2001 אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של אבו גוש פרטים על איכות המים המספוקים ברשת ההספקה לצרכנינו (בדיקות בקטרילוגיות):

איכות המים דווח תקופתי – אבו גוש

תקופת הדיווח 30/9/2021 – 1/7/2021, כ"א/תמוז/ תשפ"א- כ"ד/תשרי/תשפ"ב

נקודות דיגום	מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות	מספר הבדיקות שבוצעו בפועל	מספר תוצאות קוליפורם חריגות המעידות על זיהום	מספר תוצאות קוליפורם חריגות המעידות על זיהום*	מספר בדיקות חוזרות	מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות	מספר תוצאות חריגות	מספר הבדיקות התקינות הסופי
רשת הספקה	סה"כ 18 : קווי הספקה ורשת הספקה	27	0	0	0	0	0	27
קווי הספקה (חיבורי מקורות)	סה"כ 18 : קווי הספקה ורשת הספקה	14	0	0	0	0	0	14
סה"כ	18	41	0	0	0	0	0	41

* תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם אחד או קוליפורם צואתי אחד ב – 100 מ"ל דוגמת מים נחשבת לתוצאה חריגה.

על סמך התוצאות, האיכות המיקרוביאלית של המים שסופקו לשתייה במהלך התקופה הנ"ל הייתה טובה מאד והמים ראויים לשתייה.

צרכן המתעניין ביתר פרטי הבקרה על איכותם התברואית של מי השתייה, יוכל לעיין בדו"ח המצוי במטה שרות הלקוחות של הגיחון, בית האומות, דרך חברון 101, ירושלים, טל' 5651234.

עדכון חודשי של נתוני איכות המים ניתן למצוא באתר האינטרנט: www.haqihon.co.il

דני גומבוש
סמנכ"ל מים